



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6. тел.: 200-11-01, факс: 200-12-69 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Городецкому району**

606500, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-33-19 (код – 8-83161)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Городецкий район,
г. Заволжье, ул. Пирогова, д. 27

(место составления акта)

«21» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

13 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 180

По адресу/адресам: Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, пр. Дзержинского, д. 23

На основании: Распоряжения главного государственного инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича от 19 ноября 2018 г. № 180

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28»
(МБДОУ «Детский сад № 28»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с «26» ноября 2018 г. по «21» декабря 2018 г.

Общая продолжительность
проверки:

20 (двадцать) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт
составлен:

ОНД и ПР по Городецкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Бирюкова Надежда Николаевна

(фамилия, инициалы)

«20» ноября 2018 г. в 15 час. 00 мин.

(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник отделения ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области – государственный инспектор Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Казаков Егор Игоревич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28» Бирюкова Надежда Николаевна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:			
1.	При прекращении электропитания рабочего освещения эвакуационное (аварийное) освещение частично не включается	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона Ф3-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Ф3 № - 123); п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») (далее ППР в РФ)	МБДОУ «Детский сад № 28»
1-ый этаж здания детского сада			
2.	В дверном проеме выхода из технического помещения (гладильная) не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – Ф3 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Ф3 № - 123); п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); п. 4.17, п. 5.2.6 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013)	МБДОУ «Детский сад № 28»
3.	В дверном проеме технического назначения (прачечная) не установлена противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 Ф3 № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	МБДОУ «Детский сад № 28»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР
ГОРОДЕЦКОГО
РАЙОНА
ПО ПОЖАРНОМУ
НАДЗОРУ
261

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 180/11-67 от 21.12.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Казаков Е.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28» Бирюкова Надежда Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » декабря 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: