



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району
Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 133 тел. 8(83161) 9-33-19

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

от «30» августа 2021 г., 16 час. 00 мин. N 155

(дата и время составления акта)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича от 12.08.2021 года № 155, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 52210061000200472007

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Дмитриевым Алексеем Вячеславовичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области – Государственным инспектором Городецкого района Нижегородской области по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты, эксперты:

1) Не привлекались

5. Выездная проверка проведена в отношении: производственного здания (здания детского сада)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, пр-т. Дзержинского, д. 23

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» ИНН 5248012875, юридический адрес: Нижегородская обл.,

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» августа 2021 года

по «30» августа 2021 года

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «18» августа 2021 года

по «30» августа 2021 года

по месту

Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, пр-т. Дзержинского, д. 23

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 30.08.2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Распорядительные документы:

- 1) Документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица;
- 2) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки.

2. По выполнению обязательных требований пожарной безопасности:

1) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

2) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

3) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

4) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

5) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

6) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

7) Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах;

8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а

также соответствующий акт проведенных работ;

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;

12) Паспорта на огнетушители;

13) Акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения;

14) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

1) выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно		
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (далее ППР)
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	п. 56 ППР
3.	Руководитель не обеспечивает заполнение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.п. 13; 176; 30; 43;48; 50; 53; 54; 60;95; 124 ППР
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:		
4.	Неисправно аварийное освещение на путях эвакуации.	Федеральный Закон от 22.07.2002 г. № 123-ФЗ, часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; (СП 21-01-97 п. 6.22. – ранее действовал)
5.	В ряде случаев на канализационных стояках, выполненных из ПВХ, в местах пересечения противопожарных преград не установлены противопожарные муфты.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4. 88. СП 4.13130.2009 п. 4.21, СП

		2.13130.2012 п. 5.2.4. (ранее действовало СНиП 21-01-97* п. 7.11)
6.	Допускается использование эвакуационного пути из группы №5 который не обеспечивает безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях группы, через эвакуационный выход (лестничный марш крыльца частично разрушен и имеет деформации)	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ст. 53; 89. (ранее действовало СП 1.13130.2009 п. 4.1.3; СНиП 21-01-97* п. 6.4, 6.15; СНиП 2.01.02-85* п. 4.1; СНиП II-А.5-70* п. 4.1)

Нарушения допущены заведующей МБДОУ «Детский сад №28» Бирюковой Н.Н.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 30.08.2021 года;
- 2) Предписание №155/1/75 от 30.08.2021 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Городецкого района
Нижегородской области по пожарному надзору

Дмитриев А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Дмитриев Алексей Вячеславович – старший инспектор ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Нижегородской области,
телефон: (83161) 9-33-19, E-mail: ond-gorodec@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» августа 2021 года в 16 час. 00 мин.

(подпись)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 28»

606523, Россия, Нижегородская область,
Городецкий район, г. Заволжье,

пр. Дзержинского, д.23

ИНН 5248012875 КПП 524801001

Банк Волго-Вятское ГУ Банка России

г. Нижний Новгород

р/сч 40701810022021000141

БИК 042202001

Тел.8(83161)73495

Email: detskiysad2868@mail.ru

24.09.2021 № 58

В ОНД и ПР по Городецкому
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Нижегородской
области

Ответ на представление.

Рассмотрев Представление № 106 от 01 сентября 2021г. по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в здании и помещении в отношении МБДОУ «Детский сад №28» по результатам проверки, направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

- в отношении нарушений 1,2,4,5,6 написано служебное письмо №55 от 14.09.2021г. на имя начальника Управления образования и молодёжной политики Малышевой Е.В. с просьбой оказать финансовую помощь для устранения данных нарушений. В связи с отсутствием финансов в бюджете УО и МП необходимые средства будут выделены на 2022 календарный год. Работы по устранению нарушений планируются провести после поступления финансовых средств на счёт МБДОУ «Детский сад №28», но не нарушая сроков предписания.

- в отношении нарушений 3 Представления (...на обеспечивает заполнение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты) на сегодняшний день оформлен журнал эксплуатации систем противопожарной с последующей фиксацией в нём отметок.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №28»



Н.Н. Бирюкова



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Нижегородской области)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДЕЦКОМУ РАЙОНУ

ул. Кирова, 133, г. Городец, 606500

Тел./факс: 9-33-19 (код-883161)

e-mail: ond-gorodec@yandex.ru

23.11.2022 № 110-2-19-16

О переносе сроков предписания

Заведующему
МБДОУ «Детский сад №28»
Н.Н. Бирюковой

Рассмотрев Ваше письмо по вопросу переноса сроков и принимаемых мерах по реализации предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.08.2021 № 155/1/75, сообщаем, что информация о его частичном исполнении принята к сведению.

Учитывая проводимую работу по выполнению требований пожарной безопасности, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Городецкому району в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», переносит срок выполнения п. 6 предписания от 30.08.2021 № 155/1/75 до 21.08.2023 г.

Одновременно с этим информируем, что устанавливаемые предписанием сроки не являются разрешением для правообладателя эксплуатировать вверенные объекты защиты с нарушениями требований пожарной безопасности до их истечения. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания органов государственного пожарного надзора.

Главный государственный инспектор
Городецкого района Нижегородской области
по пожарному надзору

А.Г. Сулимова
9-33-19

С.В. Севастьянов