



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

606523, Нижегородская область,
Городецкий район, г.Заволжье,
пр.Дзержинского, д.23

(место составления акта)

“ 29 ” ноября 2018 г.

(дата составления акта)

10.00

(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица**

№ Пр-1988/18/А/14

По адресу/адресам:

606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 15 октября 2018 года № пр-1988/18, зам. руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ускова С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28» (далее МБДОУ «Детский сад №28») ОГРН 1025201678810 ИНН 5248012875 юр.адрес: 606523, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН ГОРОДЕЦКИЙ, ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСКОГО, д.23

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Наименование производственного отделения	Место нахождения производственного отделения
МБДОУ «Детский сад №28»	606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

Дата и время проведения проверки:

“ ”	Г	С	час	мин.	до	час.	мин.
Продолжительность	Г	С	час	мин.	до	час.	мин.
“ ”							
Продолжительность							

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 (семь) рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующая

Н.Н. Бирюкова

15.11.2018

10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Кудряшов Андрей Гурьевич

- старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Бирюкова Надежда Николаевна – заведующая МБДОУ «Детский сад №28» Приказ о приеме на работу № 453/к от 09.07.2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо допустившее нарушения
1	По территории детского сада проходит воздушная линия напряжением до 1кВ с <u>неизолированными</u> проводами	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.2.4.95 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	МБДОУ «Детский сад №28 заведующая Бирюкова Н.Н.
2	На кухне не выполнена основная система уравнивания потенциалов: не соединен (не заземлен) короб	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от	МБДОУ «Детский сад №28 заведующая


	воздуховода вентиляции с главной заземляющей шиной	22.01.2003) П.1.7.82, рис.1.7.7 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	Бирюкова Н.Н.
3	При организации проведения работ в электроустановках (в том числе и командированного персонала) не выполнены организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках: оформление работ нарядом, распоряжением или <u>перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации</u>	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.5.1, 7.1, 8.1-8.5, 46.4, 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены Приказом МинТруда №328-М от 24.07.2013, зарегистрированы в МинЮсте 12.12.2013 №305932013, опубликованы 04.02.2014г.) в редакции Приказа Минтруда России от 19.02.2016 №74н	МБДОУ «Детский сад №28 заведующая Бирюкова Н.Н.
4	ВРУ, ЩР, ЩО на схемах не указаны номинальные токи автоматических выключателей и значения тока плавких вставок предохранителей. В вводном распределительном устройстве (ВРУ) гр.5 (кухня) установлены предохранители с различными значениями токов плавких вставок, не соответствующих электрической схеме ВРУ	П.2.2.16, 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003)	МБДОУ «Детский сад №28 заведующая Бирюкова Н.Н.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица №пр-1988/18 от 15.10.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС



Кудряшов А.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад №28» Бирюкова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

“29 ” ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

29 ноября 2018г.

606520, Нижегородская область,
Городецкий район, г.Заволжье,
ул.Дзержинского, 23

(дата составления предписания)

10 час. 00 мин.

(место составления предписания)

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N пр-1988/18/П/14

Мною, старшим государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Кудряшовым А.Г.

должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения заместителя руководителя Волжско-Окского Управления «Ростехнадзора» Ускова С.А. № пр-1988/18 от 15 октября 2018г.

(дата, номер распоряжения, наименование территориального органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)

о проведении плановой, выездной проверки

(наименование проверки)

в период с 21.11.2018г. по 29.11.2018г.

На основании акта проверки от 29.11.2018г. №пр-1988/18/А/14

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №28» (далее МБДОУ «Детский сад №28») ОГРН 1025201678810 ИНН 5248012875 юр.адрес: 606523, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН ГОРОДЕЦКИЙ, ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСКОГО, д.23

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо)	Наименование нормативного документа и номер его пункта,	Срок устранения
-------	--------------------------------	---	-----------------

	выявленного нарушения	требования которого нарушены (не соблюдены)	нарушения
1	2	3	4
1	По территории детского сада проходит воздушная линия напряжением до 1кВ с <u>неизолированными</u> проводами	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.2.4.95 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	14.01.2019
2	На кухне не выполнена основная система уравнивания потенциалов: не соединен (не заземлен) короб воздуховода вентиляции с главной заземляющей шиной	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.1.7.82, рис.1.7.7 Правила устройства электроустановок 7 издание Утверждены приказом Министерства энергетики РФ №204 от 08.07.2002, введены в действие с 01.01.2003г.	Устранено при проведении проверки
3.	При организации проведения работ в электроустановках (в том числе и командированного персонала) не выполнены организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках: оформление работ нарядом, распоряжением или <u>перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации</u>	П.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003) П.5.1, 7.1, 8.1-8.5, 46.4, 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (введены Приказом МинТруда №328-М от 24.07.2013, зарегистрированы в МинЮсте 12.12.2013 №305932013, опубликованы 04.02.2014г.) в редакции Приказа Минтруда России от 19.02.2016 №74н	Устранено при проведении проверки
4.	ВРУ, ЦР, ЩО на схемах не указаны номинальные токи автоматических выключателей и значения тока плавких вставок предохранителей. В вводном распределительном устройстве (ВРУ) гр.5 (кухня) установлены предохранители с различными значениями токов плавких вставок, не соответствующих электрической схеме ВРУ	П.2.2.16, 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы в Минюстом России №4145 от 22.01.2003)	Устранено при проведении проверки

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Волжско-Окское управление Ростехнадзора по адресу: 603095, г.Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание:

Старший государственный
инспектор
должность



Кудряшов А.Г.
ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №28»
Бирюкова Н.Н.

Должность, ФИО

Подпись

29.11.18

Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 434-17-70
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

606523, Нижегородская область,
Городецкий район, г.Заволжье,
пр.Дзержинского, д.23
(место составления акта)

“ 08 ” февраля 2019 г.
(дата составления акта)

15.00
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица**

№ Пр-182/19/А/13

По адресу/адресам:

606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 01 февраля 2019 года № пр-182/19, зам. руководителя Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ускова С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №28» (далее МБДОУ «Детский сад №28») ОГРН 1025201678810 ИНН 5248012875 юр.адрес: 606523, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, РАЙОН ГОРОДЕЦКИЙ, ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ, ПРОСПЕКТ ДЗЕРЖИНСКОГО, д.23

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Наименование производственного отделения	Место нахождения производственного отделения
МБДОУ «Детский сад №28»	606523, Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, пр.Дзержинского, д.23

Дата и время проведения проверки:

“ ”	г	с	час	мин.	до	час.	мин.	
Продолжительность	“ ”	г	с	час	мин.	до	час.	мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Заведующая

Н.Н. Бирюкова

04.02.2019

10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Кудряшов Андрей Гурьевич

- старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Бирюкова Надежда Николаевна – заведующая МБДОУ «Детский сад №28» Приказ о приеме на работу № 453/к от 09.07.2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены. Предписание ВОУ Ростехнадзора №1988/18/П/14 от 29.11.2018 выполнено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица №пр-182/19 от 01.02.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС



Кудряшов А.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад №28» Бирюкова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

“08 ” февраля 2019 г.

(Handwritten signature)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)